

19 г аб.6 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО "ЭСК "Энергосеть" за 2024 год

№ п/п	Месяц	Территориальная зона (Муниципальное образование, район)	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в вышестоящей ТСО.			Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в ООО ЭСК "Энергосеть"			Вид отключения	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии.		Принятые меры	
					Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии - в ООО ЭСК "Энергосеть"	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)			Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования		
1 квартал																
1	Январь		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Февраль	г Ульяновск	09,41 2024.02.09	10,42 2024.02.09	КЛ	6 (6.3)	2*КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5	ООО " Энергосеть"	ТП	6 (6.3)	ТП-15/1 1СШ, ТП-16/1 1СШ, ТП-17/1 1СШ, ТП-18/1 1СШ, ТП-19/1 1СШ, ТП-20/1 1СШ, ТП-16С	В	518,364	3.4.9.1	4.4	Электроснабжение восстановлено
3	Февраль	г Ульяновск	10,47 2024.02.13	12,21 2024.02.13	КЛ	6 (6.3)	2*КЛ, Л-5, РП-201 яч.2 до РП-3 яч.5	ООО " Энергосеть"	ТП	6 (6.3)	ТП-15/1 1СШ, ТП-16/1 1СШ, ТП-17/1 1СШ, ТП-18/1 1СШ, ТП-20/1 1СШ, ТП-16С	В	742,453	3.4.9.1	4.4	Электроснабжение восстановлено
	Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого												1260,817				
2 квартал																
	Апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Май		12,02 2024.05.21	13,50 2024.05.21					КВЛ	0,4	ВЛИ, Л 2 - стройка ЖД 16	В	228,6	3.4.8.1	4.12	Электроснабжение восстановлено
5	Май	г Ульяновск	11,25 2024.05.04	14,01 2024.05.04	РП	10 (10.5)	РП-137 1СШ	МУП "УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	ТП - 1803 1СШ	В	109,2	3.4.9.1	4.21	Электроснабжение восстановлено
6	Июнь	г Ульяновск	12,10 2024.06.04	12,28 2024.06.04	ТП	10 (10.5)	ТП-5003 яч.8	МУП "УльГЭС"	ТП	10 (10.5)	ТП -5025 1СШ	В	25,5	3.4.9.1	4.21	Электроснабжение восстановлено
7	Июнь	г Ульяновск	09,39 2024.06.09	12,17 2024.06.09	-	-	-	-	ТП	10 (10.5)	18С/2,ТП - 6/2 2СШ, 17/2 2СШ, 18/2 2СШ	В	276,15	3.4.9.3	4.12	Электроснабжение восстановлено
итого												639,45				
3 квартал																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 квартал																
8	октябрь	г. Ульяновск	16,12 2024.10.01	17,37 2024.10.01	РП	6 (6.3)	РП-2/1	ООО " Энергосеть"	ТП	6 (6.3)	ТП-7/1	В	87	3.4.9.1	4.21	Электроснабжение восстановлено
9	ноябрь	г. Ульяновск	09,48 2024.11.05	10,40 2024.11.05	РП	10 (10.5)	РП-10 Авиастар-ОПЭ яч.12	"АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП-3/3 2СШ(Все ЛЭП ТП)	В	57,42	3.4.8.5	4.12	Электроснабжение восстановлено
10	ноябрь	г. Ульяновск	09,48 2024.11.05	10,49 2024.11.05	РП	10 (10.5)	РП-10 Авиастар-ОПЭ яч.12	"АВИАСТАР-ОПЭ"	КЛ	10 (10.5)	ТП-2/3 2СШ(Все ЛЭП ТП)	В	34,68	3.4.8.5	4.12	Электроснабжение восстановлено
11	ноябрь	г. Ульяновск	09,48 2024.11.05	11,07 2024.11.05	РП	10 (10.5)	РП-10 Авиастар-ОПЭ яч.12	"АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	РП-1/3 2СШ	В	69,96	3.4.8.5	4.12	Электроснабжение восстановлено
12	ноябрь	г. Ульяновск	09,48 2024.11.05	11,24 2024.11.05	РП	10 (10.5)	РП-10 Авиастар-ОПЭ яч.12	"АВИАСТАР-ОПЭ"	КЛ	10 (10.5)	ТП-9/3 2СШ(Все ЛЭП ТП)	В	28,80	3.4.8.5	4.12	Электроснабжение восстановлено
13	ноябрь	г. Ульяновск	09,48 2024.11.05	11,52 2024.11.05	РП	10 (10.5)	РП-10 Авиастар-ОПЭ яч.12	"АВИАСТАР-ОПЭ"	ТП	10 (10.5)	ТП-4/3(Все ЛЭП ТП)	В	49,68	3.4.8.5	4.12	Электроснабжение восстановлено
14	декабрь	г. Ульяновск	15,09 2024.12.16	15,28 2024.12.16	-	-	-	-	ТП	6 (6.3)	ТП 0.38 кВ ТП-12/2 1СШ, 2СШ(Все ЛЭП ТП)	В	54,40	3.4.8.5	4.21	Электроснабжение восстановлено
итого												381,94				

Всего за год

2282,21