

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

04 2025 г.



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 12

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ТП-2965 одного разъединителя серии РЕ-19 на ВА55-43 334730-1600А.

« 09 » апреля 2025 г.

Присутствовали:

участники:

Куркин С.А.	– главный инженер
Зотов В.В.	– начальник службы эксплуатации
Соловьев А.С.	– старший диспетчер
Смирнов А.В.	– начальник электролаборатории

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ТП-2965 одного разъединителя серии РЕ-19 на ВА55-43 334730-1600А, в виду утративших актуальность технических характеристик и показателей надежности.

РЕШИЛИ:

1. Дальнейшая эксплуатация данного разъединителя серии РЕ-19 не обеспечивает требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей, а также повышения надежности отключающей способности разъединителя серии РЕ-19 при технологическом нарушении, уменьшения времени аварийно-восстановительных работ (вывода в ремонт минимального поврежденного участка сети) и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо заменить в РУ-0,4кВ ТП-2965 одного разъединителя серии РЕ-19 на ВА55-43 334730-1600А.

Куркин С.А.

Зотов В.В.

Соловьев А.С.

Смирнов А.В.

«09» апреля 2025 г.

«9» апреля 2025 г.

«09» апреля 2025 г.

«09» апреля 2025 г.