

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

«18» 04 2025 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 14

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ПП-101 двух разъединителей типа РВЗ-10/630-III-У2-НВА на выключатели нагрузки ВНАП-10/630 20Пз.

« 18 » апреля 2025 г.

Присутствовали:

участники:

Куркин С.А.	– главный инженер
Зотов В.В.	– начальник службы эксплуатации
Соловьев А.С.	– старший диспетчер
Смирнов А.В.	– начальник электролаборатории

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ПП-101 двух разъединителей типа РВЗ-10/630-III-У2-НВА на выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20Пз, в виду утративших актуальность технических характеристик и показателей надежности.

РЕШИЛИ:

1. Дальнейшая эксплуатация данных разъединителей типа РВЗ-10/630-III-У2-НВА не обеспечивает требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей, а также повышения надежности отключающей способности ВА при технологическом нарушении, уменьшения времени аварийно-восстановительных работ (вывода в ремонт минимального поврежденного участка сети) и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо заменить в ПП-101 два разъединителя типа РВЗ-10/630-III-У2-НВА на выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20Пз.

Куркин С.А.

Зотов В.В.

Соловьев А.С.

Смирнов А.В.

«18» апреля 2025 г.

«18» апреля 2025 г.

«18» апреля 2025 г.

«18» апреля 2025 г.