

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

2025 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 16

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости установки вновь в РП-15/2 двух дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями.

« 09 » декабря 2025 г.

Присутствовали:

участники:

Куркин С.А.

– главный инженер

Зотов В.В.

– начальник службы эксплуатации

Соловьев А.С.

– старший диспетчер

Смирнов А.В.

– начальник электролаборатории

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости установки вновь в РП-15/2 двух дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями, в виду повышения надежности сети и показателей надежности.

РЕШИЛИ:

1. Отсутствие данных дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями не обеспечивает требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо установить вновь в РП-15/2 две дополнительные ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями.

Куркин С.А.

Зотов В.В.

Соловьев А.С.

Смирнов А.В.

«09» декабря 2025 г.

«9» декабря 2025 г.

«09» декабря 2025 г.

«09» декабря 2025 г.