

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

2025 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 17

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости установки вновь в РТП-3/1 двух дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями.

« 11 » декабря 2025 г.

Присутствовали:

участники:

Куркин С.А.	– главный инженер
Зотов В.В.	– начальник службы эксплуатации
Соловьев А.С.	– старший диспетчер
Смирнов А.В.	– начальник электролаборатории

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости установки вновь в РТП-3/1 двух дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями, в виду повышения надежности сети и показателей надежности.

РЕШИЛИ:

1. Отсутствие данных дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями не обеспечивает требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо установить вновь в РТП-3/1 две дополнительные ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями.

Куркин С.А.

Зотов В.В.

Соловьев А.С.

Смирнов А.В.

«11» декабря 2025 г.

«11» декабря 2025 г.

«11» декабря 2025 г.

«11» декабря 2025 г.