

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

«03» 2025 г.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 5

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ТП-5199 одного автоматического выключателя типа ВА55-41 341830-20УХЛЗ-1000А-660В и установки второго вновь на ВА55-43 334730-1600А.

« 04 » марта 2025 г.

Присутствовали:

участники:

Куркин С.А.	– главный инженер
Зотов В.В.	– начальник службы эксплуатации
Соловьев А.С.	– старший диспетчер
Смирнов А.В.	– начальник электролаборатории

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ТП-5199 одного автоматического выключателя типа ВА55-41 341830-20УХЛЗ-1000А-660В и установки второго вновь на ВА55-43 334730-1600А, в виду утративших актуальность технических характеристик, габаритным размерам и показателей надежности.

### РЕШИЛИ:

1. Дальнейшая эксплуатация данного автоматического выключателя типа ВА55-41 341830-20УХЛЗ-1000А-660В не обеспечивает требуемых параметров надежности электропитания и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электропитания и качества электрической энергии потребителей, а также повышения надежности отключающей способности автоматического выключателя типа ВА55-41 341830-20УХЛЗ-1000А-660В при технологическом нарушении, уменьшения времени аварийно-восстановительных работ (вывода в ремонт минимального поврежденного участка сети) и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо заменить в РУ-0,4кВ ТП-5199 один автоматический выключатель типа ВА55-41 341830-20УХЛЗ-1000А-660В и установки второго вновь на ВА55-43 334730-1600А.

Куркин С.А.

Зотов В.В.

Соловьев А.С.

Смирнов А.В.

«04» марта 2025 г.

«4» марта 2025 г.

«04» марта 2025 г.

«04» марта 2025 г.