

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

«15» 03 2025 г.



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 8

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости установки вновь в ТП-8/3 одного автоматического выключателя ВА55-43 334730-1600А.

« 25 » марта 2025 г.

Присутствовали:

участники:

Куркин С.А.

– главный инженер

Зотов В.В.

– начальник службы эксплуатации

Соловьев А.С.

– старший диспетчер

Смирнов А.В.

– начальник электролаборатории

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости установки вновь в ТП-8/3 одного автоматического выключателя ВА55-43 334730-1600А, в виду повышения надежности сети и показателей надежности.

РЕШИЛИ:

1. Отсутствие данного автоматического выключателя не обеспечивает требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей, а также повышения надежности отключающей способности автоматического выключателя при технологическом нарушении, уменьшения времени аварийно-восстановительных работ (вывода в ремонт минимального поврежденного участка сети) и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо установить в РУ-0,4кВ ТП-8/3 одного автоматического выключателя ВА55-43 334730-1600А.

Куркин С.А.

«25» марта 2025 г.

Зотов В.В.

«25» марта 2025 г.

Соловьев А.С.

«25» марта 2025 г.

Смирнов А.В.

«25» марта 2025 г.