

Ведомость
замера нагрузок КЛ-10 кВ



РП/ТП-1 (ул. Транспортная, во дворе дома №4)
(наименование и адрес)

№ пп	Диспетчерский номер	Мощность трансформатора, кВА	Номин. ток трансформатора, А	Номер фидера КЛ-10кВ	Номин. ток защит. аппарата фидера, А	Ток нагрузки на фидере по фазам, А			Сечение кабеля на фидере, мм2	Длина фидера, км	Напряжение в начале линии 10 кВ			Предохранители на стороне 10 кВ Тип/ ном. ток	примеч.
						А	В	С			А	В	С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 секция															
1	ТП-1 яч.3	1*630	909	7		5	5	4	3*120						
1	ТП-1 яч.3			7		7	6	7	3*120						
2	ТП-3 яч.3			11		5	4	5	3*150						
2	ТП-3 яч.3			11		5	4	5	3*150						
3	ТП-4 яч.3			13		0	0	0	3*120						
3	ТП-4 яч.3			13		0	1	1	3*120						
4	ТП-2 яч.3			15					3*240						
4	ТП-2 яч.3			15					3*240						
	итого	день				10	9	9							
	итого	ночь				12	11	13							
2 секция															
№ пп	Диспетчерский номер	Мощность трансформатора, кВА	Номин. ток трансформатора, А	Номер фидера КЛ-10кВ	Номин. ток защит. аппарата фидера, А	Ток нагрузки на фидере по фазам, А			Сечение кабеля на фидере, мм2	Длина фидера, км	Напряжение в начале линии 10 кВ			Предохранители на стороне 10 кВ Тип/ ном. ток	примеч.
						А	В	С			А	В	С		
1	ТП-1 яч.2	1*630	909	8		7	7	7	3*120						
1	ТП-1 яч.2			8		10	9	10	3*120						
2	ТП-3 яч.4			10		0	0	0	3*150						
2	ТП-3 яч.4			10		0	0	0	3*150						
3	ТП-4 яч.4			14		7	8	6	3*120						
3	ТП-4 яч.4			14		8	8	8	3*120						
4	ТП-2 яч.2			16					3*120						
4	ТП-2 яч.2			16					3*120						
	итого	день				14	15	13							
	итого	ночь				18	17	18							

РП/ТП-1



1 Секция

[illegible]

2 СЕКЦИЯ

[illegible]

Листок замеров ТП(РП) № ТП-1

1 Секция														
Наименование отходящих линий,0,4 кВ	№ руб.	№Щит ов	Сечение кабеля	Допус тимая нагру зка,А	Дата снятия показаний	Нагрузка,А				Дата снятия показаний	Нагрузка,А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	О
ул Водопроводная ,1	12	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	8	8	8	1	22.01.2013	14	10	12	3
ул Водопроводная ,1	10	ЭЩ-1	ААБ-4х185	314	21.01.2013	20	16	17	5	22.01.2013	27	22	16	6
ул Водопроводная ,5	7		АВВГ-4х70	178	21.01.2013	0	0	0	1	22.01.2013	0	0	0	1
ул Водопроводная 7	1	эщ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	1,0	1,0	0,0	1,0	22.01.2013	3	1	0	4
ул Водопроводная 7	3	Эщ-1	ААБ-4х120	248	21.01.2013	11	9	9	2	22.01.2013	12	10	10	3
ул Водопроводная 7	5	ЭЩ-3	ААБ-4х120	248	21.01.2013	3	0	0	3	22.01.2013	4	1	1	2
ул Водопроводная 7	8	ЭЩ-4	ААБ-4х120	248	21.01.2013	2	0	0	2	22.01.2013	2	4	3	3
Университетская Набережная ,5	30	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	27,5	17,5	20	6	22.01.2013	30,5	17,5	20	6
Университетская Набережная ,5	30	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	27,5	17,5	20	6	22.01.2013	30,5	17,5	20	6
Университетская Набережная ,5	32	ЭЩ-2	ААБ-4х240	359	21.01.2013	7	12	7	3	22.01.2013	30	8	20	8
Университетская Набережная ,7	2		АСБ-4х95	219	21.01.2013	4	18	14	10	22.01.2013	8	13	15	9
Университетская Набережная ,9	4		АСБ-4х95	219	21.01.2013	0	0	0	0	22.01.2013	0	3	1	3
Университетская Набережная ,11	6		АСБ-4х95	219	21.01.2013	0	0	0	1	22.01.2013	0	0	0	0
Резерв	9				21.01.2013					22.01.2013				
Резерв	11				21.01.2013					22.01.2013				
Резерв	29				21.01.2013					22.01.2013				
Резерв	31				21.01.2013					22.01.2013				
I сумм,А (по типу трансформатора)														
2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий,0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Допус тимая нагру зка,А	Дата снятия показаний	Нагрузка,А				Дата снятия показаний	Нагрузка,А			
						День					Ночь			
						А	В	С	0		А	В	С	О
ул Водопроводная ,1	23	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	38	26	70	12	22.01.2013	33	35	50	8
ул Водопроводная ,1	24	ЭЩ-1	ААБ-4х185	314	21.01.2013	1	0	1	1	22.01.2013	3	0	1	1
ул Водопроводная 7	13	ЭЩ1	ААБ-4х120	248	21.01.2013	9	15	10	8	22.01.2013	33	25	20	12
ул Водопроводная 7	14	ЭЩ-4	ААБ-4х120	248	21.01.2013	17	13	24	9	22.01.2013	30	17	28	9
ул Водопроводная 7	16	ЭЩ-3	ААБ-4х120	248	21.01.2013	7	17	11	4	22.01.2013	18	14	21	9
ул Водопроводная 7	21	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	18	15	18	5	22.01.2013	37	23	31	9
ул Водопроводная ,5	15		АВВГ-4х70	166	21.01.2013	30	20	19	9	22.01.2013	2	1	2	2
Резерв	17				21.01.2013	0	0	0	0	22.01.2013	0	0	0	0
Университетская Набережная ,5	26	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	21.01.2013	1,5	2	2	1	22.01.2013	2,5	2,5	2,5	1

[illegible]

Листок замеров ТП(РП) №

ТП-3

1 Секция

Наименование отходящих линий,0,4 кВ	№ руб.	№ Щи тов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка,А				Дата снятия показаний	Нагрузка,А			
					День					Ночь			
					А	В	С	О		А	В	С	О
резерв	1												
резерв	3												
резерв	5												
резерв	7									0	0	0	0
резерв	9												
резерв	11												
резерв	13												
ул. Университетская набережная ,13	15		АСБ-1-4х120	25.01.2012	21	20	30	5	26.01.2013	30	38	44	12
ул. Университетская набережная ,13	15		АСБ-1-4х120	25.01.2012	20	20	30	5	26.01.2013	30	38	46	12
резерв	17												
резерв	19												
резерв	21												
резерв	23												
резерв	25												
резерв	27												
резерв	29												
резерв	31												
резерв	33												
резерв	35												
резерв	37												
резерв	39												
резерв	41												
резерв	43												
резерв	45												
резерв	47												
резерв	49												
резерв	51												
резерв	53												
резерв	55												
	57				30	18	15	2	26.01.2013	9	10	8	4
	57				30	18	15	2	26.01.2013	9	10	8	4

2 СЕКЦИЯ

[illegible][illegible]

1 Секция

І сумм, А по трансформатору

ТП-4

Ісумм, по трансформатору