

**Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит**

Дата 14.06.20  
14.06.20

Время день 15:30  
вечер 18:53

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 394	Ubc	394 392	Uca	394 392
		10			Uao	223 225	Ubo	224 223	Uco	225 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	40	40	35	10				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	30	30	5	15				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	10	10	10	10				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	15	15	25	10				
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		540	30	35	55	10				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		540	20	20	20	5				
Сумма:			145	150	150					
			170	195	205					

Замеры проводил электромонтер Евдокимов Н.С. Ш (подпись)

Листок замеров проверил Цыганов К.В. Ш (подпись)



**Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит**

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 13-36  
вечер 20-44

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	396	Uca	394
397	399	397								
TM	630	10			Uao	222	Ubo	226	Uco	225
						225		228		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	10	5	10	5				
			20	25	10	10				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	5	5	5	5				
			5	20	15	5				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	20	10	30	15				
			15	15	15	5				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	10	5	5	5				
			10	5	5	5				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	20	10	15	5				
			15	15	10	10				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4х95		240	10	10	5	5				
			20	10	15	5				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО ) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	5	20	15	0				
			25	20	10	10				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	25	20	20	5				
			25	15	30	5				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	25	20	55	20				
			40	80	60	30				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	30	45	70	20				
			35	30	40	15				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			25	15	35	10				
			30	30	45	10				
Сумма:			185	165	265					
			240	265	255					

Замеры проводил электромонтер Ерещин В.С.М. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев В.К. (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 Композит

Дата 14.06.20

15.06.20

Время день  
вечер13-4521-00

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 401	Ubc	399 400	Uca	366 403
ТМ					Uao	225 227	Ubo	226 229	Uco	226 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64								
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240										
Сумма:			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Ершелев А.С.М. (подпись)Листок замеров проверил Кузнецов К.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит**

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 10:36  
вечер 21:25

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	382	Ubc	380	Uca	380
						385		385		384
		10			Uao	216	Ubo	216	Uco	216
						218		219		218
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.15 Универер.набережная 13 2ААБл-1;4х120		540	40	35	35	5				
			40	40	45	5				
ф.33 Универер.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	10	20	5	10				
			20	20	15	5				
ф.55 Лабораторный корп. УлГУ АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.59 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		200	40	45	40	10				
			40	45	40	5				
ф.51 СОК ВРУ-1 ввод-1 АВБШв -1 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.47 СОК ВРУ-2 ввод-1 АВБШв 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.43 Котельная секция №1 ААБл 4х175			0	0	0	0				
			5	0	0	5				
Сумма:			90	100	80					
			105	105	100					

Замеры проводил электромонтер Еремеев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Ушкова Ю.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит**

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 12:56  
вечер 21:35

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	384 388	Ubc	383 386	Uca	381 387
		10			Uao	218 220	Ubo	218 220	Uco	217 219
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.8 Универер.набережная 13 ААБл-1;4х120		270	0	0	0	0				
ф.34 Универер.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	0	0	0	0				
ф.56 Автостоянка АСБ-1;4х70		200	10	5	5	5				
ф.58 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		400	0	0	0	0				откл.
Ф.44 стройка ЩР-0,4кВ №1 СИП-2А; 4х70		200								демонт.
Ф.48 стройка ЩР-0,4кВ №2 СИП-2А; 4х70		200	0	0	0	0				
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 АВБШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
Сумма:			10	5	5					
			5	5	5					

Замеры проводил электромонтер Ерошилов Н.С. (подпись)

Листок замеров проверил Ильин К.В. (подпись)

## Листок замеров ТП/РП №

ТП-4 Композит

Дата 14.06.20

14.06.20

Время день  
вечер

14-41

18-30

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 395	Ubc	395 394	Uca	394 393
ТМ	630	10			Uao	227 224	Ubo	226 227	Uco	222 222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	25	20	15	5				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	20	20	20	15				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	10	20	15	10				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	5	5	10	5				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	5	5	10	5				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	35	10	15	10				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	20	20	55	10				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
Сумма:			120	100	140					
			145	105	170					

Замеры проводил электромонтер Еремеев А.С. (подпись)Листок замеров проверил Уринов К.А. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит**

Дата 14.06.20  
14.06.20

Время день 15-00  
вечер 18-45

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	396	Uca	396
						396		396		394
TM	630	10			Uao	226	Ubo	225	Uco	226
						226		225		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	15	5	5	5				
			5	5	0	5				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	5	5	5				
			5	5	5	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	20	40	20	10				
			25	40	35	10				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	5	5				
			0	0	0	0				
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	5	0	0	5				
			0	0	0	0				
Сумма:			45	50	35					
			35	50	40					

Замеры проводил электромонтер Еремеев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Цыганова Е.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит**

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 14-14  
вечер 20-30

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	395	Uca	394
	399		399			397				
TM	630	10			Uao	228	Ubo	225	Uco	224
						229		220		225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.5 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВБ6Шв-1;4х185		354	15	20	20	5				
			20	25	20	10				
ф.7 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВБ6Шв-1;4х240		-	20	50	50	20				
			30	30	50	15				
ф.9 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВБ6Шв-1;4х185		354	10	10	15	10				
			10	10	20	10				
ф.11 Водопроводная 59 АВБ6Шв-1;4х240		-	50	20	20	10				
			40	40	20	15				
ф.13 Транспортная 8, (офисы) АВБ6Шв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			5	0	0	5				
ф.19 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВБ6Шв-1;4х240		-	30	10	20	15				
			50	30	40	20				
ф.3 собст. нужды			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			125	110	125					
			155	135	150					

Замеры проводил электромонтер Ефремов А.С.М. (подпись)

Листок замеров проверил Цирикова В.В.И. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит**

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 14-30  
вечер 20-40

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 402	Ubc	397 402	Uca	397 402
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	227 229	Ubo	226 229	Uco	226 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Транспортная Стройплощадка			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Ерошлов А.С. М. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев К.В. М. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-6 Композит

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 10:00  
вечер 21:45

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397	Ubc	394	Uca	396
						400		400		398
ТМГ		1000	10							
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х120		540	0	0	0	0				
Ф3 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х150		610	0	0	0	0				
Ф7 Южная, 44 АВБ6Шв-1; 4х240			0	0	0	0				
Ф11 ЩС-0,4кВ, ввод №1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	0	0	0	0				
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) АВВГ-1; 4х6			5	5	5	5				
ф.15 СИП			10	0	0	5				
ф.13 Университ.наб. д. 81А АВБ6ШВ 4х240			10	0	0	5				
			5	10	10	5				
			5	10	10	5				
Сумма:			15	10	10					
			20	15	15					

Замеры проводил электромонтер Сережков А.С.М. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев К.А. Иш (подпись)



**Листок замеров ТП/РП № КТП-Южная, 34**

Дата 14.06.20  
15.06.20

Время день 10:25  
вечер 21:40

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	400	Uca	391
	394		400			395				
					Uao	220	Ubo	225	Uco	226
						222		227		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1			5	10	5	10				
			5	10	10	5				
ф.3			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.5										
ф.2										
Сумма:			5	10	5					
			5	10	10					

Замеры проводил электромонтер Ерещков А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Цыганов В.В. (подпись)

Дата 16.06.20Время день 09-10  
вечер 21-10

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	391 397	Ubc	390 393	Uca	391 396
<b>ТМГ-1000/10</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			Uao	226 229	Ubo	226 228	Uco	225 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120			20 20	5 10	10 15	10 10				
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			5 5	5 10	5 5	5 10				
Ф9 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			10 20	10 30	10 15	5 20				
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			20 15	10 20	5 10	5 5				
Ф13 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120			20 20	5 10	10 5	10 10				
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120			5 20	5 20	10 15	5 5				
Сумма:			80 100	40 100	50 65					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)


Листок замеров проверил  \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата 16.06.20Время день 09-15  
вечер 21-10

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					U <sub>ab</sub>	394 398	U <sub>bc</sub>	390 395	U <sub>ca</sub>	392 396
<b>ТМГ-1000/10</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			U <sub>ao</sub>	227 230	U <sub>bo</sub>	227 229	U <sub>co</sub>	226 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф6 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120			30 20	35 25	25 20	0 5				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф10 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф16 Парковка			0 5	0 0	0 0	0 0				
Сумма:			30 25	35 25	25 20					

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Листок замеров проверил  \_\_\_\_\_ (подпись)