

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 07.12.20
08.12.20

Время день 10-31
вечер 21-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 398	Ubc	388 400	Uca	389 400
ТМ	630	10			Uao	221 228	Ubo	221 231	Uco	222 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	10	10	20	10				
			20	15	20	10				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	25	10	25	15				
			15	15	20	5				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	15	10	15	10				
			25	30	30	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	10	15	5	5				
			5	20	5	10				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4х95		240	10	15	20	10				
			20	25	15	5				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	15	10	15	10				
			5	0	5	5				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	5	5	5				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	10	30	15	5				
			20	15	25	5				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	30	40	45	10				
			45	55	55	20				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	60	35	60	10				
			50	60	65	10				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			50	15	30	15				
			45	30	55	15				
Сумма:			235	190	250					
			250	270	300					

Замеры проводил электромонтер Евгений АС ЛМ (подпись)

Листок замеров проверил Гульнова ВВ ШЦ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 Композит

Дата 07.12.20
08.12.20Время день 10-45
вечер 21-20

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 402	Ubc	392 402	Uca	391 402
ТМ					Uao	223 228	Ubo	223 231	Uco	222 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	0	0	5	5				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	15	10	25	10				
			25	10	40	20				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	10	20	20	10				
			20	30	30	15				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл.			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	10	10	10	0				
			15	15	15	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	5	5				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	10	0	0	5				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			10	10	10	0				
			0	10	0	5				
Сумма:			55	50	70					
			60	65	90					

Замеры проводил электромонтер Еремилов А.С. (подпись)Листок замеров проверил Гришнова К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-3 Композит

Дата 07.12.20
08.12.20Время день 10-55
вечер 21-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	379	Ubc	378	Uca	377
						389		388		386
		10			Uao	214	Ubo	215	Uco	215
						220		221		221
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.8 Универер.набережная 13 ААБл-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.34 Универер.набережная 8 АВББШв-1;4х70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.56 Автостоянка, Лаборат. АСБ-1;4х70		200	10	20	30	10				
			25	20	25	5				
ф.58 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф.44 стройка ЩР-0,4кВ №1 СИП-2А; 4х70		200					откл.			
Ф.48 стройка ЩР-0,4кВ №2 СИП-2А; 4х70		200					демонт.			
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 АВББШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26. Южная 19 ВРУ-04			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Южная 19 ЩР-1			10	30	20	10				
			5	20	0	10				
ф.32 Южная 19 ЩР-2			15	0	5	10				
			5	5	5	5				
ф.36 УлГТУ УПК-6			25	20	15	5				
			10	10	5	0				
ф.40							откл.			
Сумма:			60	70	70					
			45	55	35					

Замеры проводил электромонтер Егоринков АС (подпись)Листок замеров проверил Гулямова ВВ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 07.12.20
07.12.20

Время день 09-36
вечер 18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388 392	Ubc	388 393	Uca	388 393
ТМ	630	10			Uao	223 222	Ubo	219 229	Uco	224 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	50	30	20	15				
			40	30	15	20				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	25	60	25	10				
			40	30	20	20				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	20	30	30	10				
			25	55	30	20				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	45	45	60	20				
			30	35	25	5				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	15	5	5	5				
			20	5	20	10				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	5	20	30	10				
			20	10	30	10				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	15	20	40	15				
			50	35	40	10				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	40	55	65	15				
			40	45	50	10				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			215 265	265 245	275 230					

Замеры проводил электромонтер Еремлов А.С. Ш (подпись)

Листок замеров проверил Цимота В.В. Ш (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 07.12.20
07.12.20

Время день 09-46
вечер 18-45

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392	Ubc	392	Uca	390
						397		395		396
TM	630	10			Uao	224	Ubo	222	Uco	222
						227	225	225	225	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			15	25	0	5				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	10	10	10	0				
			5	5	5	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	40	45	50	10				
			25	45	45	10				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			5	5	5	5				
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	10	0	0	5				
			15	10	10	10				
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			60	55	60					
			65	90	65					

Замеры проводил электромонтер Сергеев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 07.12.20
07.12.20

Время день 09-26
вечер 18-25

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392	Ubc	392	Uca	392
						397		396		395
TM	630	10			Uao	224	Ubo	223	Uco	223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф.5 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВБ6Шв-1;4х185		354	0	5	0	5				
			0	5	0	5				
ф.7 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВБ6Шв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВБ6Шв-1;4х185		354	20	10	10	10				
			0	0	0	0				
ф.11 Водопроводная 59 АВБ6Шв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.13 Транспортная 8, (офисы) АВБ6Шв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	10	0	0				
ф.19 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВБ6Шв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 собст. нужды			0	0	5	5				
			0	10	5	5				
Сумма:			20	15	15					
			0	25	5					

Замеры проводил электромонтер Еремилов А.С. Ш (подпись)

Листок замеров проверил Гуренова В.В. Ш (подпись)

Дата 07.12.20
09.12.20Время день 12-45
вечер 18-30

ТРАНСФОРМАТОР №1



Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 296	Ubc	389 396	Uca	389 397
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	223 229	Ubo	221 229	Uco	222 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120			10	15	20	10				
			10	30	35	10				
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			15	5	10	10				
			20	10	15	5				
Ф9 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинз) АВББШв-1; 4х120			5	5	10	5				
			0	0	0	5				
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			30	45	40	10				
			45	45	60	30				
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			20	20	10	10				
			15	15	15	10				
Ф13 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120			40	10	5	5				
			45	30	30	15				
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120			10	15	5	10				
			10	10	10	5				
Сумма:			130	115	100					
			145	140	165					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)Листок замеров проверил  (подпись)

Дата 07.12.20
09.12.20Время день 12-45
вечер 18-30

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 396	Ubc	389 396	Uca	389 396
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	223 228	Ubo	223 228	Uco	222 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф6 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120			40 35	40 35	30 30	5 5				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120			5 10	10 15	5 10	5 5				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф10 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф16 Парковка			5 0	0 0	15 5	15 0				
Сумма:			50 45	50 50	50 45					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)Листок замеров проверил  (подпись)